



275/2013. Korm.rend.  
Nr.20

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG  
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT  
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.  
Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

## ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20-CPR-34-(C-119/2014)

MELLÉKLET

Tervezett felhasználási terület: Lakó- és középületek, illetve ipari létesítmények hőszigetelt faleleme

A falszerkezet változatai	Teljesítmény		
	Tűzvédelmi osztály	Tűzállósági határérték [perc]	Hőátbocsátási tényező [W/m <sup>2</sup> K]
25 cm vastag falszerkezet	E	R30	0,27
35 cm vastag falszerkezet	E	R30	0,15
44 cm vastag falszerkezet	E	R30	0,10

Kiadás: 2.  
Szentendre, 2019.03.13.

2 / 2



Bizonylat azonosító: KBIA-IV-3-20190102\_ÜGYT