

ÜZEMI GYÁRTÁS ELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

20–CPR–34–(C-119/2014)

A 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

**Üreges blokkokból készült, nem teherhordó
benmaradó zsaluzati készletek**

Thermo-Block típusú falszerkezetek

építési termékre vonatkozik, amely e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

Thermo-Block Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 8/c.

gyártó a

Jász-Plasztik Kft.

5100 Jászberény, Necső telep 1.

üzemében gyártott.


Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **A-184/2014** számú, **2014.12.01.** dátumú **Nemzeti Műszaki Értékelés** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint

a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először **2014.12.01.**-én került kiadásra – a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 2.
Szentendre, 2019.03.13.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető